



**GENEHMIGUNG**  
zum Führen des DIN-Prüf- und Überwachungszeichens

27-01-12



Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH



# ZERTIFIKAT

Der Firma

**Fluidics Instruments BV**

Dillenburgstraat 34  
5652 AP EINDHOVEN  
NIEDERLANDE

wird für das Produkt

**Sicherheitsabsperreinrichtungen für Feuerungsanlagen**

vom Typ

**12 HA-, 24 HA-, 32 HA-, 40 HA-**

die Konformität mit

**DIN EN ISO 23553-1:2009-10**

**Zertifizierungsprogramm Sicherheitsabsperreinrichtungen  
für Feuerungsanlagen mit flüssigen Brennstoffen (Stand: 2010-06)**

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.


**Registernummer: 5S161**

**Dieses Zertifikat ist gültig bis 2016-03-31.**

Weitere Angaben siehe Anhang  
DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2011-10-05  
Dipl.-Ing. Peter Suxdorf  
- Geschäftsführer -



**GENEHMIGUNG**  
zum Führen des DIN-Prüf- und Überwachungszeichens

27-01-12

Seite 1 von 1

**Anhang**

zum Zertifikat mit der Registernummer 5S161 vom 2011-10-05

**Technische Angaben**

Bauart: Sicherheitsabsperreinrichtung; Schnellschlussvorrichtung  
Ausführungen: 12 HA-, 24 HA-, 32 HA-, 40 HA-

Anschlüsse: Eingang G 1/4" bis G 3/4" - Ausgang Düsenabsperrrventil  
Medium: Heizöl EL, M, S  
zul. Betriebsüberdruck: 20 bar bis 40 bar  
zul. Umgebungstemperatur: 0 °C bis +60 °C  
zul. Mediumtemperatur: 0 °C bis +140 °C  
Nennndruck: PN 40

**Prüflaboratorium / Überwachungsstelle**

TÜV Rheinland  
Energie und Umwelt GmbH  
Test Centre for  
Energy Appliances  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

**Prüfbericht(e)**

V57 2006 A2 von 2006-05-10  
Ü V57 2006 A2 von 2008-04-08 (432/21209286)  
Ü V57 2006 A2 von 2010-04-17 (432/21209286)  
V81 2011 T2 von 2011-09-20  
Datenblatt von 2011-09-29